

Město Šlapanice

Obecně závazná vyhláška č. 4/2018,

kteřou se vydává požární řád města Šlapanice

Zastupitelstvo města Šlapanice se na svém 26. zasedání dne 13. června 2018 usneslo vydat na základě ustanovení § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“).

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě Šlapanice.

Čl. 2

Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě

1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území města Šlapanice (dále jen „město“) je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů města (dále jen „JSDH města“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.
2. K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany město v samostatné působnosti pověřilo velitele JSDHO, který vykonává monitoring úrovně požární ochrany ve městě, o níž předkládá zprávu místostarostovi minimálně 1x za půl roku.
3. K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva města dále pověřeny tyto orgány města:
 - a) zastupitelstvo města – projednáním stavu požární ochrany ve městě minimálně 1 x ročně; vždy po závažné mimořádné události mající vztah k požární ochraně ve městě,
 - b) místostarosta – zabezpečováním pravidelných kontrol dodržování předpisů a plnění povinností města na úseku požární ochrany vyplývajících z její samostatné působnosti, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.

Čl. 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

1. Za činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, se podle místních podmínek považuje konání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí na veřejných prostranstvích, při nichž dochází k manipulaci s otevřeným ohněm a na něž se nevztahují povinnosti uvedené v § 6 zákona o požární ochraně ani v právním předpisu kraje¹⁾ či města²⁾ vydanému k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob. Pořadatel akce je povinen konání akce nahlásit min. 2 pracovní dny před jejím započatím na Městském úřadu Šlapanice. Je-li pořadatelem právnická osoba či fyzická osoba podnikající, je její povinností zajistit preventivní požární hlídku³⁾.
2. Město nestanoví se zřetelem na místní situaci žádné objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru.

Čl. 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany ve městě

1. Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území města je zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 7.
2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území města je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 vyhlášky.

Čl. 5

Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů města, její početní stav a vybavení

1. Město zřídilo JSDH města, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky.
2. Členové JSDH města se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do požární zbrojnice na adrese Riegrova 2, Šlapanice, anebo na jiné místo stanovené velitelem jednotky.

1) § 27 odst. 2 písm. b) bod 5 zákona o požární ochraně

2) § 29 odst. 1 písm. o) bod 2 zákona o požární ochraně

3) § 13 zákona o požární ochraně

Čl. 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

1. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů⁴⁾.
2. Zdroje vody pro hašení požárů stanoví kraj svým nařízením⁵⁾.
3. Nad rámec nařízení kraje město stanovilo zdroje vody pro hašení požárů. Přehled zdrojů vody je uveden v příloze č. 3 vyhlášky. Zdroje vody pro hašení požárů, jakož i čerpací stanoviště pro požární techniku a vhodné směry příjezdu ke zdrojům vody jsou vyznačeny v příloze č. 3 vyhlášky, který se v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany uvedené v čl. 3 a jednotce Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje – PS Pozoříce.
4. Vlastníci nebo uživatelé zdrojů vody, které stanovilo město (čl. 6 odst. 3), jsou povinni oznámit městu:
 - a) nejméně 30 dní před plánovaným termínem provádění prací na vodním zdroji, které mohou dočasně omezit jeho využitelnost pro čerpání vody k hašení požárů, a dále předpokládanou dobu těchto prací,
 - b) neprodleně vznik mimořádné události na vodním zdroji, která by znemožnila jeho využití k čerpání vody pro hašení požárů.

Čl. 7

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení

1. Město zřídilo následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů“: Budova Městského úřadu Šlapanice na adrese Masarykovo náměstí 100/7.
2. Dalším místem zřízeným městem, odkud lze hlásit požár a které je trvale označeno tabulkou „Zde hláste požár“ nebo symbolem telefonního čísla „150“ či „112“, je: Hasičská zbrojnice v ulici Riegrova 2, Šlapanice.

Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu ve městě

Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí:

- a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlášován tónem sirény po dobu jedné minuty a varovným hlášením místního rozhlasu.
- b) rozesláním SMS zprávy z operačního střediska HZS JmK Brno a systémem FIRE PORTAL členům jednotky SDH.
- c) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach ve městě vyhláší pomocí megafonu na vozidle MP Šlapanice.

4) § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně

5) nařízení Jihomoravského kraje č. 16 ze dne 4. 10. 2012

- d) rozesláním SMS zprávy z operačního střediska HZS JmK Brno a systémem FIRE PORTAL členům jednotky SDH.
- e) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach ve městě vyhlašuje pomocí megafonu na vozidle MP Šlapanice.

Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Jihomoravského kraje je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.

Čl. 10

Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 6/2005, požární řád obce ve znění obecně závazné vyhlášky č. 8/2005, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Šlapanice č. 6/2005, požární řád obce.

Čl. 11

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Mgr. Michaela Trněná
starostka

Mgr. Michal Klaška
místostarosta

Příloha č. 1**k obecně závazné vyhlášce č. 4/2018, kterou se vydává požární řád města Šlapanice**

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu
Jihomoravského kraje

1. Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů města a právnické osoby a podnikající osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.
2. V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na území města určeny podle stupně poplachu následující jednotky požární ochrany:

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany					
I. stupeň	kat.	II. stupeň	kat.	III. stupeň	kat.
SDH Šlapanice	III/2	PS Lidická (BM)	I	SDH Újezd u Brna	III/1
PS Pozořice	I	PS BVV (BM)	I	SDH Holásky (BM)	III/1
PS Líšeň (BM)	I	SDH Sokolnice	III/2	SDH Židenice (BM)	III/1
SDH Slatina (BM)	III/1	SDH Sokolnice	III/2	SDH Chrlice (BM)	III/2
		SDH Mokrá	III/1	SDH Podolí	V
		PS Slavkov (VY)	I		
		SDH Pozořice	III/1		

Příloha č. 2**k obecně závazné vyhlášce č. 4/2018, kterou se vydává požární řád města Šlapanice**

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany

Název jednotky požární ochrany	Kategorie jednotky požární ochrany	Požární technika a věcné prostředky požární ochrany	počet
Šlapanice	SDH – JPO III/2	CAS 32 T815	1
		CAS 15 MAN	1
		VW Transportér TA	1
		DA 12 L1 MS IVECO DILY	1
		TOYOTA - VV	1
		Požární přívěs jednoosý	1

Početní stav JSDH města

Jednotka PO	kategorie	zařazení	početní stav
Šlapanice	SDH	JPO III/2	24

Příloha č. 3**k obecně závazné vyhlášce č. 4/2018, kterou se vydává požární řád města Šlapanice****Přehled zdrojů vody**

Typ zdroje vody	Název	Kapacita	Čerpací stanoviště	Využitelnost
Požární nádrž podzemní	Areál fy. KILLI – sklad Dřevotřískových desek	28 m3	Levá strana za vjezdovou branou	Celoročně
Požární nádrž podzemní	Areál fy. Bonagro	1500 m3	Pravá strana za vjezdovou branou	Celoročně
Požární nádrž podzemní	Areál fy. GECO tabák	45 m3	Levá strany za vjezdovou branou	Celoročně
Požární nádrž podzemní	Ul. Hybešova - Husova	18 m3	Levá strana za křižovatkou ulic	Celoročně
Požární nádrž podzemní	Bedřichovice ul. Lípová	12 m3	Pravá strana za kapličkou	Celoročně
Požární hydrant nadzemní	Brněnská	4 – 6 l/s	Brněnská, u č. orient. 1	Celoročně
Požární hydrant nadzemní	Wurmova Krammer bez šoupěte	4 – 6 l/s	Křižovatka ulice Wurmova-Husova	Celoročně
Požární hydrant nadzemní	Smetanova, Krammer koncový bez šoupěte	4 – 6 l/s	Smetanova, u č. orient. 20	Celoročně
Požární hydrant nadzemní	Ponětovská, VOS se šoupětem	4 – 6 l/s	Ponětovská, u č. orient. 60	Celoročně
Požární hydrant nadzemní	8. května, Krammer bez šoupěte	4 – 6 l/s	8. května, u č. orient. 10	Celoročně
Požární hydrant nadzemní	Těsnohlídkova, JMA bez šoupěte	4 – 6 l/s	Těsnohlídkova, parkoviště – za 1. garáží	Celoročně
Požární hydrant nadzemní	Komenského	4 – 6 l/s	Komenského u č. orient. 7	Celoročně
Požární hydrant nadzemní	Sídlíště Brněnská, panelové VAG Supra	4 – 6 l/s	Brněnská u č. orient. 90	Celoročně
Požární hydrant nadzemní	Brněnská staré sídlíště, bez šoupěte VAG Supra	4 – 6 l/s	Brněnská, staré sídlíště, u č. orient. 87	Celoročně
Požární hydrant nadzemní	Dlouhá, JMA bez šoupěte	4 – 6 l/s	Dlouhá, u č. orient. 123	Celoročně

Požární hydrant nadzemní	Dlouhá, VOS se šoupětem	4 – 6 l/s	Dlouhá, u č. orient. 83	Celoročně
Požární hydrant nadzemní	Ponětovská, VOS se šoupětem	4 – 6 l/s	Ponětovská u č. orient. 94	Celoročně
Požární hydrant nadzemní	Karla Čapka, AVK, koncový hydrant	4 – 6 l/s	Karla Čapka u č. orient. 48	Celoročně
Požární hydrant nadzemní	Vrchlického, JMA se šoupětem	4 – 6 l/s	Vrchlického, u č. orient. 34	Celoročně
Požární hydrant nadzemní	Slunná, H bez šoupěte	4 – 6 l/s	Slunná – křižovatka s ul. Za Humny	Celoročně
Požární hydrant nadzemní	Zemědělská, JMA bez šoupěte	4 – 6 l/s	Zemědělská u vjezdu do Bonagra	Celoročně
Požární hydrant nadzemní	Riegrova	4 – 6 l/s	Riegrova u č. orient. 46	Celoročně
Požární hydrant nadzemní	Brněnská Pole, JMA	4 – 6 l/s	Brněnská Pole – kruhový objezd	Celoročně
Požární hydrant nadzemní	Jungmannova, JMA bez šoupěte	4 – 6 l/s	Jungmannova u č. orient. 41	Celoročně
Požární hydrant nadzemní	Akátová, H se šoupětem JMA+Š JMA	4 – 6 l/s	Akátová u č. orient. 11	Celoročně
Požární hydrant nadzemní	Nádražní, AVK	4 – 6 l/s	Nádražní u č. orient. 68	Celoročně
Požární hydrant nadzemní	Čechova, VAG Suprau	4 – 6 l/s	Čechova naproti supermarketu Albert	Celoročně
Požární hydrant nadzemní	Švehlova, VAG Supra	4 – 6 l/s	Švehlova u č. orient. 5	Celoročně
Požární hydrant nadzemní	Sušilova, Krammer	4 – 6 l/s	Sušilova – křižovatka s ul. Těsnohlídkova	Celoročně
Požární hydrant nadzemní	Bezručova, Krammer	4 – 6 l/s	Bezručova – křižovatka s ul. Kollárova	Celoročně
Požární hydrant nadzemní	Tyršova, koncový	4 – 6 l/s	Tyršova u č. orient. 30	Celoročně
Požární hydrant nadzemní	Nádražní, VAG Supra se šoupětem VOS šoupě otevř.	4 – 6 l/s	Nádražní u č. orient. 132	Celoročně
Požární hydrant nadzemní	Husova	4 – 6 l/s	Husova u č. orient. 6	Celoročně

Požární hydrant nadzemní	Jiráskova	4 – 6 l/s	Jiráskova u č. orient. 75	Celoročně
Požární hydrant nadzemní	Švehlova	4 – 6 l/s	Švehlova u č. orient. 57	Celoročně
Požární hydrant nadzemní	Lidická, Krammer se šoupětem	4 – 6 l/s	Lidická u č. orient. 22	Celoročně
Požární hydrant nadzemní	Pod Žurání, Hawle plnopřítokový bez šoupěte	4 – 6 l/s	Pod Žurání – křižovatka s ul. Zemědělská	Celoročně
Požární hydrant nadzemní	Hlavní, koncový hydrant	4 – 6 l/s	Hlavní – křižovatka s ul. Jižní	Celoročně
Požární hydrant nadzemní	Lípová, VAG Supra předšoupě otevřeno	4 – 6 l/s	Lípová u č. orient. 55	Celoročně
Požární hydrant nadzemní	Jižní	4 – 6 l/s	Jižní u hasičské zbrojnice	Celoročně

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne: